

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель
главы администрации г. Пятигорска



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «ПЯТИГОРСКЭНЕРГО»



СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ПЭС



" 29 " 2020 г.
т.п.

ГРАФИК

временного отключения потребления, МВт на 2020/2021 г.
по АО "Пятигорскэнерго" на территории г. Пятигорска

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт							
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	школа №23, лачи, население	ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-53	ДУ	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ПС 110 кВ Б.Ромашка	Ф-5, ТП-187 10кВ	ДУ	5	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433
		ПС 35 кВ Г-307	Ф-Т-102, ТП-120 10кВ	ДУ	5	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921
		ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-56, ТП-23 10кВ	ДУ	5			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
		ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-50, ТП-73 10кВ	ДУ	5			1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
		ПС 35 кВ Т-307	Ф-Т-102, ТП-14 10кВ	ДУ	5				1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
		ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-61, ТП-196 10кВ	ДУ	5				0.819	0.819	0.819	0.819	0.819
		ПС 35 кВ Т-307	Ф-Т-102, ТП-107 10кВ	ДУ	5				0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
		ПС 110 кВ Лермонтовская	Ф-112, ТП-171 10кВ	ДУ	5				0.286	0.286	0.286	0.286	0.286
2	УО Реклама												
3	рынки ГРИС, Колос, ЗАО Горячеводск, РОПР КМВ	ПС 110 кВ Горячеводская	РП-21, Ф-143	ДУ	5	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
4	Гранд Сити, ИП Ваганов, ООО "Кристал глас", ООО "Трансконтейнер"	ПС 110 кВ Стакчи-2	РП-5, Ф-611	ДУ	5			1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
5	рынки "Лара ОПТ", "Татьяна", "Лодмила", "Латик", "Казачий майдан"	ПС 110 кВ Горячеводская	РП-21, Ф-145	ДУ	5				0.775	0.775	0.775	0.775	0.775
6	ТЦ "Спортомастер"	ПС 110 кВ Пролап	РП-23, ТП-501	ДУ	10				0.446	0.446	0.446	0.446	0.446
7	ТЦ "Спортомастер"	ПС 110 кВ Пролап	РП-23, ТП-502	ДУ	10				0.219	0.219	0.219	0.219	0.219
8	население пос. Вин-Салы	ПС 35 кВ Стакчи-3	Ф-613	ДУ	10				0.670	0.670	0.670	0.670	0.670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	Котельная №30, подстанка, маг. Магнит, мастерские ИП Колесникова ТЦ "Вердина"	ПС 110 кВ Горячеводская РП1-21, Ф-146	ДУ	10					1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	
10	Пятиторецкотехника, ЧП Навасарин, население	ПС 110 кВ Лермонтовская РП1-20, Ф-148	ДУ	15					1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	
11	КМВ Пластик, гараж ЦЭС филиала ПАО "Россети Северный Кавказ", "Ставропольэнерго"	ПС 110 кВ Бештау РП1-26, Ф-350	ДУ	15					1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
12	Гарраж ПРЭУ-2, химчистка, население	ПС 330 кВ Манук РП1-12, Ф-10	ОВБ	30					1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	
13	ЖКИ	ПС 110 кВ Лермонтовская Ф-75	ОВБ (ЛЭС)	40					0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	
14	ЖКИ	ПС 110 кВ Лермонтовская Ф-130	ОВБ	40					3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	
15	Приекомбинат	ПС 110 кВ Скачки-2 Ф-74	ОВБ (ЛЭС)	40					0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	
16	ПО ГАТ Кавминводы	ПС 110 кВ Скачки-2 Ф-84	ОВБ	40					0.355	0.355	0.355	0.355	0.355	0.355	0.355	
17	Итого с нарастающим объемом по АО «Пятигорскэнерго»	ПС 110 кВ Скачки-2 РП1-9, Ф-94	ОВБ	50					0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	
18	ПС Манук 330	РП1-12, Ф-336 Ф-82	ОВБ	55					0.439	0.439	0.439	0.439	0.439	0.439	0.439	
19	Завод минер.вод	ПС 110 кВ Скачки-2 ВНИИМЭМ	ОВБ	60	до 5 мин.	3.354	5.478	8.410	10.920	11.695	11.695	11.695	11.695	11.695	11.695	
20					от 5 до 20 мин.	0.000	0.000	0.000	0.219	2.396	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	
21					от 20 до 60 мин.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
					Всего	3.354	5.478	8.410	10.920	11.914	14.091	16.630	17.770	21.708	23.661	
						Всего по ДУ	3.354	5.478	8.410	10.920	11.914	14.091	16.630	16.630	16.630	

Главный инженер

А.Н. Шарапов

Начальник Управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г. Пятигорска

М.В.Леонова