

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
г. Пятигорска



СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ЦЭС
Филиала НАО «Россети Северный Кавказ» «Пятигорскэнерго»



ГРАФИК

временного ограничения потребления, МВт на 2021/2022 г.
по АО «Пятигорскэнерго» на территории г. Пятигорска

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	школа №23, дачи, население	ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-53	ДУ	5	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782
		ПС 110 кВ Б.Ромашка	Ф-5, ТП-187 10кВ	ДУ	5	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053
		ПС 35 кВ Т-307	Ф-Т-102, ТП-120 10кВ	ДУ	5			1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015
		ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-56, ТП-23 10кВ	ДУ	5			0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808
		ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-50, ТП-73 10кВ	ДУ	5				1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325
		ПС 35 кВ Т-307	Ф-Т-102, ТП-14 10кВ	ДУ	5				1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418
2	УО, реклама	ПС 110 кВ Горячеводская	Ф-61, ТП-196 10кВ	ДУ	5					0,936	0,936	0,936	0,936	0,936	0,936
		ПС 35 кВ Т-307	Ф-Т-102, ТП-107 10кВ	ДУ	5					0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
		ПС 110 кВ Лермонтовская	Ф-112, ТП-171 10кВ	ДУ	5					0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327
3	рынок ГРИС, Колос, ЗАО Горячеводск, РОПР КМВ	ПС 110 кВ Горячеводская	РП-21, Ф-143	ДУ	5		1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295
4	Гранд Сити, ИП Ваганов, ООО "Кристал глас", ООО "Транскойтейнер"	ПС 110 кВ Скачки-2	РП-5, Ф-611	ДУ	5			1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
5	рынки "Лира ОПТ", "Татьяна", "Людмила", "Летик", "Казачий майдан"	ПС 110 кВ Горячеводская	РП-21, Ф-145	ДУ	5					0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
6	ТЦ "Спортмастер"	ПС 110 кВ Провал	РП-23, ТП-501	ДУ	5					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
7	население пос. Вин-Салы	ПС 35 кВ Скачки-3	Ф-613	ДУ	5					0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
8	ТЦ "Спортмастер"	ПС 110 кВ Провал	РП-23, ТП-502	ДУ	5					0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
9	котельная д/с №2, поликартонная, мш.	ПС 110 кВ Горячеводская	РП-21, Ф-146	ДУ	10					0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
10	Мельница, ООО "Европа"	ПС 110 кВ Скачки-2	РП-5, Ф-37	ДУ	10					0,453	0,453	0,453	0,453	0,453	0,453
11	ТЦ "Бершина"	ПС 110 кВ Лермонтовская	РП-20, Ф-148	ДУ	15							1,433	1,433	1,433	1,433
12	Пятигорскорттехника, ЧП Навасарян, население	ПС 110 кВ Бештау	РП-26, Ф-350	ДУ	15							1,625	1,625	1,625	1,625
13	ЧП "Торубель", Строймашинная	ПС 110 кВ Лермонтовская	Ф-75	ОВБ (ЦЭС)	40								0,035	0,035	0,035
14	Гараж ПРЭУ-2, химчистка, население	ПС 110 кВ Лермонтовская	Ф-112	ОВБ (ЦЭС)	40								2,909	2,909	2,909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	КМВ Пластик, гараж ЦЭС филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго"	ПС 330 кВ Машук	РП-12, Ф-10	ОВБ	40									1,049	1,049
16	ПОГАТ, Кавминводьагто	ПС 110 кВ Скачки-2	Ф-84	ОВБ	40									0,143	0,143
17	ЖБИ	ПС 110 кВ Скачки-2	Ф-130	ОВБ	40									0,454	0,454
18	ЖБИ	ПС 110 кВ Лермонтовская	Ф-74	ОВБ (ПЭС)	40									0,528	0,528
19	Птицекомбинат	ПС 110 кВ Скачки-2	Ф-87	ОВБ	40									0,653	0,653
20	ООО "ОМ", ООО "Провинция", ООО "Кедр-92", ОАО "Гражданскиеоборудование"	ПС 110 кВ Скачки-2	РП-9, Ф-94	ОВБ	50									0,408	0,408
21	Завод минер.вод	ПС 330 кВ Машук	РП-12, Ф-336	ОВБ	55									0,502	0,502
22	ВНИИМЭМ	ПС 110 кВ Скачки-2	Ф-82	ОВБ	60									0,413	0,413
Итого с нарастающим объемом по АО «Пятигорскэнерго»															
					до 5 млн	2,782	5,130	8,002	10,745	14,576	14,576	14,576	14,576	14,576	14,576
					от 5 до 20 млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,609	3,667	3,667	3,667	3,667
					от 20 до 60 млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,944	4,136	7,093
					Итого	2,782	5,130	8,002	10,745	14,576	15,185	18,243	21,188	22,380	25,337
					Всего по ДУ	2,782	5,130	8,002	10,745	14,576	15,185	18,243	18,243	18,243	18,243

Главный инженер

А.Н. Шаратов